



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ()次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	北京环信利业洗衣服务有限责任公司	陪同人员	马后莹
受审核部门	洗涤部	预计整改 完成日期	7.14日

不符合事实描述:

查办公区域灭火器四只，灭火器维修合格证显示维修日期为2021年5月。未提供有效期内灭火器。依据消防法规定，灭火器应至少每12个月进行送检一次，现已超期。

- 上述事实不符合: GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款
GB/T 50430-2017 标准 条款:
GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 8.1 条款相关要求
ISO 22000:2018 标准 条款相关要求
GB/T 23331-2020 idt ISO50001:2018 标准 条款
能源认证标准: 条款
GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
GB 14881-2013 标准 条款相关要求
危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: 严重 一般

审核员: 陈岩 马贵兰 审核组长: 伍光华 受审核方代表: 李敏
 日期: 2022.7.11 日期: 2022.7.11 日期: 2022.7.11

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证,纠正措施有效。

审核员: 陈岩 马贵兰 日期: 2022.7.14