



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP <input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第()阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 () 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
受审核方	重庆杰达制冷技术有限公司	陪同人员	刘召勇
受审核部门	工程部	预计整改 完成日期	2022. 11. 30
不符合事实描述 查在用检测设备噪声计、风速仪、测温仪、水质分析仪的校准或检定，不能提供有效校准或检定证书。 上述事实不符合： <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款： <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准： 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证补充要求 1.0 相关要求 不符合性质： <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般			
审核员：	审核组长：	受审核方代表：	
日期：2022.11.25	日期：2022.11.25	日期：2022.11.25	
纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果） <p style="text-align: center;">措施执行有效</p>			
审核员：		日期：2022.11.29	



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查在用检测设备 噪音仪、风速仪、测温仪、水质分析仪的校准或检定，不能提供有效校准或检定证书。

纠正情况:

及时联系有资质的机构对上述检测设备进行检定或校准。

原因分析:

相关人员对 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款理解不够。

纠正措施:

组织相关人员培训学习 ISO 9001:2015 标准 7.1.5 条款内容。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

通过举一反三检查，公司无其他类似情况。

受审核方纠正措施有效性的验证:

按要求完整整改，整改有效，符合要求。

验证人:

受审核方代表:

闫芳明
刘刚

日期:

日期:

2022.11.29

2022.11.29