



编号: 0133-2019-2022


能源计量审核情况表

企业名称	中国石化塔河炼化有限责任公司
年消耗能源 (万吨标准煤)	37.51

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量 (台、件)	12	224	32
能源计量器具配备率 (%)	100	97.4	100
配备率是否符合要求	是	是	是
准确度等级是否符合要求	是	是	是
能源计量器具检定率是否达到要求	是	是	是

审核情况说明:

企业是重点耗能单位。企业消耗能源主要有:原油、煤炭、煤气、水、蒸汽和电等,2021年共消耗37.51万吨标准煤。企业建立了能源计量管理制度,生产技术科负责全厂能源管理,企业编制了能源网络图,进出用能单位应配20台(件),实配20台(件);进出主要次级用能单位应配576台(件),实配561台(件);进出主要用能设备(单元)应配160台(件),实配160台(件);配备率满足要求;查进出用能单位配备的编号为H142113255电磁流量计于2022年3月19日经库车炜隆阀门检测有限责任公司检定,精度0.3级,查进出次级用能单位编号为SWUSQYA10424/04807-03电磁流量计于2020年3月23日检定,精度0.5级,查重点耗能单元编号为010DC419000电磁流量计于2022年4月7日检定,精度0.5级,满足要求。能源测量设备配备精度等级和按期检定满足要求。企业能源数据每日由各使用单位上报日报表,生产部每月平衡分析,对重要的能源数据能定期进行监视核查,能源计量管理满足GB17167要求,通过审核。

审核组长(签名) 

受审核方代表(签名) 

日期: 2022年12月16日

日期: 2022年12月16日

