



编号：1102-2021

能源计量审核情况表

企业名称	中钞特种防伪科技有限公司
2021年消耗能源（万吨标准煤）	0.7873（万吨标准煤）

部位	用能单位	主要次级用能单位	主要用能设备
能源计量器具抽查数量(台、件)	17台(件)	21台(件)	71台(件)
能源计量器具配备率(%)	100%	100%	100%
配备率是否符合要求	配备率符合要求	配备率符合要求	配备率符合要求
准确度等级是否符合要求	准确度等级符合要求	准确度等级符合要求	准确度等级符合要求
能源计量器具检定率是否达到要求	检定率达到要求	检定率达到要求	检定率达到要求

审核情况说明：

企业消耗能源主要有：电、天然气、煤、蒸汽、水等，2021年消耗0.7873（万吨标准煤），企业建立了能源计量管理制度，运营保障部负责全厂能源管理。企业编制了能源网络图，进出用能单位应配17台（件），实配17台（件）；进出主要次级用能单位应配21台（件），实配21台（件）；进出主要用能设备（单元）应配71台（件），实配71台（件）；配备率满足要求。抽查进出用能单位配备的编号为10800248电能表，测量设备2022年5月14日检定，精度0.5S级，查编号为F095689N电磁流量计于2021年9月24日检定，精度0.5级，企业贸易结算用电能表，经国网北京供电公司现场测试检定；企业贸易结算用水表，由北京市水表检定站现场测试检定。抽查的能源计量设备，均在有效周期内使用，检定结果均合格。企业能源测量设备配备，满足精度等级并按周期检定，满足管理要求。企业能源数据，每月由各使用单位月报表提供能耗数据，运营保障部每季度能源平衡分析。对重要的能源数据，能定期进行监视核查，能源计量管理满足GB17167标准要求。企业的能源管理工作，通过本次能源计量现场审核。





北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-A-I-14 能源计量审核情况表 (07 版)

审核组长(签名) 耿丽修

日期: 2022 年 8 月 26 日



受审核方代表(签名) 周文彪

日期: 2022 年 8 月 26 日

